

上海市民防建设工程2025年_6_月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	元枫建筑工程设计（上海）有限公司	研发总部及企业微电网系统升级项目（除桩基外）民防工程	1.滤毒室处滤毒通风风管留孔图管径与通风详图中密闭阀门内径不匹配，无法安装。 2.防护单元2防毒通道处预埋风管标高偏低，影响人防门门扇正常开启。	整改通知单
2	中建港航局集团有限公司	宝山区W12-1301单元100-01地块项目（地下车库）民防工程	模板支架施工过程中未按要求组织阶段验收，现场顶模已部分施工。	整改通知单
3	上海思费科工程管理有限公司	宝山区W12-1301单元100-01地块项目（地下车库）民防工程	模板支架施工过程中未按要求组织阶段验收，现场顶模已部分施工。	整改通知单
4	中国五冶集团有限公司	华东理工大学奉贤校区研究生公寓项目民防工程-2	1、施工作业人员悬空作业未搭设操作平台、未系挂安全带。 2、施工现场金属开关箱体金属门未接跨接线。	整改通知单
5	上海华金工程咨询监理有限公司	华东理工大学奉贤校区研究生公寓项目民防工程-2	1、施工作业人员悬空作业未搭设操作平台、未系挂安全带。 2、施工现场金属开关箱体金属门未接跨接线。	整改通知单

上海市民防建设工程2025年_6_月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
6	正威科技集团有限公司	松江区泗泾镇SJS20005单元14-01、17-07号地块项目（14-01地块地下室）民防工程	1、使用的防护设备安装质量检测不合格（SL-K轴~SL-N轴/SL-22轴~SL-25轴BM1020钢筋混凝土门垂直度不合格，实测偏差-6mm）。	整改通知单
7	上海智通建设发展股份有限公司	松江区泗泾镇SJS20005单元14-01、17-07号地块项目（14-01地块地下室）民防工程	1、使用的防护设备安装质量检测不合格（SL-K轴~SL-N轴/SL-22轴~SL-25轴BM1020钢筋混凝土门垂直度不合格，实测偏差-6mm）。	整改通知单
8	上海象宸房地产开发有限公司	闵行区浦江镇MHP0-1316单元01-03地块新建项目（除桩基+围护）民防工程	建设单位未按要求配备项目安全主管。	整改通知单
9	上海地空建设发展有限公司	宝安路138号公用人防工程升级改造项目人防工程	1、未对防护设备安装作业人员相关资格、进场手续进行审批。	整改通知单

上海市民防建设工程2025年_6_月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
10	上海思费科工程管理有限公司	宝安路138号公用人防工程升级改造项目人防工程	1、未对防护设备安装作业人员相关资格、进场手续进行审批。	整改通知单
11	秀图（上海）投资有限公司	南翔镇武威路、金昌路之间东地块新建商业办公楼项目地下室 人防工程	现场不具备施工安全生产作业条件及环境。	局部暂缓施工指令单
12	中交隧道工程局有限公司	上海市轨道交通12号线西延伸工程沪科2#中间风井项目兼顾设防工程	钢筋与设计图纸不符（ 密闭通道处两侧人防墙体LKQ1竖向钢筋规格与设计要求不符 ）。	整改通知单
13	上海浦桥工程建设管理有限公司	上海市轨道交通12号线西延伸工程沪科2#中间风井项目兼顾设防工程	发现质量事故隐患未及时要求施工单位改正，未及时向人防行政管理部门报告。	整改通知单

上海市民防建设工程2025年_6_月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
14	中国五冶集团有限公司	松江区广富林街道SJC10004单元2街区04-02号地块项目（地下车库）人防工程	94~96/V~Y轴LKQ2、93~94/V~W轴LKQ4、91~93/V~W轴LKQ3墙体钢筋与设计图纸不符，底板砼已浇筑。	整改通知单
15	浙江信达咨询监理有限公司	松江区广富林街道SJC10004单元2街区04-02号地块项目（地下车库）人防工程	发现质量隐患未及时要求施工单位停工整改，未及时向人防建设工程安全质量监督机构报告。	整改通知单
16	上海泾东建筑发展有限公司	嘉定区南翔镇JD C 2-0202单元29-01、31-02、32-01、33-02地块（31-02地块地下车库、D11号楼）人防工程	现场施工总承包单位未对防护设备安装作业人员相关资格、进场手续进行审核。	整改通知单
17	上海海达工程建设咨询有限公司	嘉定区南翔镇JD C 2-0202单元29-01、31-02、32-01、33-02地块（31-02地块地下车库、D11号楼）人防工程	现场监理单位未对防护设备安装作业人员相关资格、进场手续进行审核。	整改通知单

上海市民防建设工程2025年_6_月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
18	上海龙赛建设实业有限公司	上海市宝山区顾村潘泾社区BSPO-0301单元03A-01地块动迁安置房项目民防工程	施工总承包单位未对防护设备进场验收手续进行审批。	整改通知单
19	上海浩安建设工程有限公司	上海市宝山区顾村潘泾社区BSPO-0301单元03A-01地块动迁安置房项目民防工程	监理单位未对防护设备进场验收手续进行审批。	整改通知单
20	上海堡华建筑工程有限公司	松江区车墩镇SJC10027单元14-01地块项目民防工程	施工总承包单位未对防护设备企业资格、安装人员进场验收手续进行审批。	整改通知单
21	上海智通建设发展股份有限公司	松江区车墩镇SJC10027单元14-01地块项目民防工程	未对防护设备企业资格、安装人员进场验收手续进行审批。	整改通知单

上海市民防建设工程2025年_6_月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
22	上海华狮汇置业经营管理有限公司	徐汇区华泾镇XHPO-0001单元D5D-1地块项目民防工程	建设单位项目负责人、安全主管履责记录未能提供，未能落实建设单位首要安全责任制。	整改通知单
23	上海市松江第五建筑工程公司	青浦区盈浦街道淀山湖大道北侧22-07地块项目（除桩基）工程民防工程	排架模板危大工程中钢管扣件检测报告未见，人防区域顶模已施工。	整改通知单
24	上海贺汇建设工程有限公司	青浦区盈浦街道淀山湖大道北侧22-07地块项目（除桩基）工程民防工程	排架模板危大工程中钢管扣件检测报告未见，人防区域顶模已施工。	整改通知单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二五年七月二日