

上海市民防建设工程
2025年 3 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	中建宏达建筑有限公司	徐汇区龙华街道188N-F-05地块项目民防工程	1、未通知民防监督机构监督，6/G轴防毒通道及扩散室底板混凝土已浇捣完成。 2、6/G轴防毒通道及扩散室处战时排水管及人防门下槛接地扁钢未预埋，底板混凝土已浇捣完成。	整改通知单
2	上海建科工程项目管理有限公司	徐汇区龙华街道188N-F-05地块项目民防工程	1、未通知民防监督机构监督，6/G轴防毒通道及扩散室底板混凝土已浇捣完成。 2、6/G轴防毒通道及扩散室处战时排水管及人防门下槛接地扁钢未预埋，底板混凝土已浇捣完成。	整改通知单
3	上海建工二建集团有限公司	梅川社区W060901单元A12a-02地块建设项目人防工程	1. 未按规定对危大工程所使用材料进行检测，已进入下道工序(盘扣式脚手架材料检测结论未取得)。 2. 钢筋与设计图纸不符（0-V/7~8轴、0X~0V/3轴、9~11/0X轴临空墙LKQ2）。	整改通知单
4	上海协恒工程管理有限公司	梅川社区W060901单元A12a-02地块建设项目人防工程	1. 未按规定对危大工程所使用材料进行检测，已进入下道工序(盘扣式脚手架材料检测结论未取得)。 2. 钢筋与设计图纸不符（0-V/7~8轴、0X~0V/3轴、9~11/0X轴临空墙LKQ2）。	整改通知单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二五年四月七日