

【普通程序】上海市民防工程行政处罚公告（2024-71）

序号	当事人	当事人机构代码	项目名称	违法违规行为	处罚内容	处罚依据	处罚日期
1	上海俊黔防护设备有限公司	91310118324321265J	上海电机学院临港校区三期工程学生宿舍楼地下室人防工程	钢结构活门槛双扇防护密闭门GSFMG5525（6）闭合焊缝质量不合格	警告，罚款1万元	《上海市民防工程建设和使用管理办法》第二十八条第一款第三项	2024.9.30

上海市民防监督管理事务中心

2024年11月7日