

上海市民防建设工程
2025年 2 月份行政处理公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	江苏泽丰建设集团有限公司	嘉定区南翔镇JDC2-0202单元29-01、31-02、32-01、33-02地块(33-02地块)项目人防工程	门框垂直度检测不合格（实测偏差6mm）。	整改通知单
2	上海海达工程建设咨询有限公司	嘉定区南翔镇JDC2-0202单元29-01、31-02、32-01、33-02地块(33-02地块)项目人防工程	门框垂直度检测不合格（实测偏差6mm）。	整改通知单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二五年三月十日