

【普通程序】上海市民防工程行政处罚公告 (2025-11)

序号	当事人	当事人机构代码	项目名称	违法违规行为	处罚内容	处罚依据	处罚日期
1	上海正承 防护设备 有限公司	9131011831248 4702P	杨浦区大桥街道 125 街坊 1 丘租赁住宅目民防工程	钢筋混凝土门门扇 拉结筋数量不合格	警告, 罚款 2 万元	《上海市民防工程 建设和使用管理办 法》第二十八条第一 款第三项	2025.11.17

上海市民防监督管理事务中心

2025 年 11 月 18 日